

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Schönebecker Str. 11 - 13 * 39104 Magdeburg

Tel.: (0391) 253 85 01 ; Fax: (0391) 253 85 02 ; Funk 0160 946 23 404



Ausschreibung

Elektroanlage für den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2010 - 2012

Der Weihnachtsmarkt wird durchgeführt im Zeitraum vom 22.11.-30.12.2010. Der Aufbau beginnt ab dem 06.11.2010, der Abbau endet am 31.12.2010.

Der Weihnachtsmarkt wird in folgende Versorgungsbereiche eingeteilt:

1. Das Rondell
2. Bereich Alter Markt
3. Bereich Blumenladen, Tchibo
4. Bereich neuer Marittablock – Schwertfegerstraße bis Breiter Weg,
5. Bereich Breiter Weg von Mc Donald bis Blumenladen
6. Bereich Hartstraße
7. Bereich Otto – von – Guericke Denkmal
8. Bereich Eulenspiegelbrunnen SSK Magdeburg
9. Bereich Rathaus
10. Bereich Parkplatz am Rathaus

Allgemeines

Es stehen folgende Einspeisemöglichkeiten für die Elektroversorgung zu Verfügung:

- 7 Senkelektanten im Bereich Alter Markt/Sparkasse,
- 3 Anschlussschränke mit Zählung im Bereich Trafo Buttergasse bzw. Schwertfegerstraße und an der Ernst-Reuter-Allee,
- 3 Festschränke im Bereich Blumenladen bis Breiter Weg/MC Donald,
- 1 Anschlussschrank Otto von Guericke Denkmal

Die installierte und zur Verfügung stehende Anschlussleistung (ca. 1000 kW) deckt ca. 50% des Energiebedarfs für den Weihnachtsmarkt ab.

Zusätzliche Energieeinspeisepunkte sind von der Elektro - Firma über Energiebezugsanträge bei den SWM zu beantragen und bereitzustellen. Die anfallenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

Die Elektro - Firma erhält vom Geschäftsführer der Weihnachtsmarkt GmbH einen Lageplan mit der Übersicht der zu erwartenden Anschlussleistung für jeden Beschicker und Veranstaltungsbereich.

Änderungen am Plan, sowie die Beschickerliste behält sich der Veranstalter aus organisatorischen oder technischen Gründen vor.

Die installierten Lichterketten und die Außenbeleuchtung der Miethütten werden von der Elektrofirma eingespeist und nach Vorgabe des Geschäftsführers der Weihnachtsmarkt GmbH mit Schaltuhren versehen.

Die Schaltzeiten legt der Geschäftsführer fest.

Die Elektro - Firma versorgt alle Beschicker des Weihnachtsmarktes mit den beantragten

Energieanschluss. Die **Zähleinrichtung** für jeden Elektro - Anschluss liefert die Elektro – Firma, der jeweilige Anfangszählerstand ist 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn dem Geschäftsführer der Weihnachtsmarkt GmbH zu übergeben.

Anschlüsse bis 2,00 KW (Schukostecker im Händlerbereich) werden ohne Zählung pauschal berechnet. Die Anschlussleitungen für die Miethütten sind von der Elektro – Firma zu liefern.

Es ist eine Tabelle anzulegen, in der jeder Beschicker mit seinem Anfangszählerstand, Stecker und Anschlussdose eingetragen wird. Vor Veranstaltungsbeginn ist eine Kontrolle der richtigen Zuordnung des Elektroanschlusses für jeden Beschicker vorzunehmen. Die richtige Zuordnung (Stecker zum Anschluss) ist durch den Beschicker mittels Unterschrift zu bestätigen.

Die Elektro – Firma ist während der gesamten Aufbauphase in Abstimmung mit dem Geschäftsführer der Weihnachtsmarkt GmbH, oder dem Marktmeister auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes, um lt. Aufbauplan alle Beschicker an das Stromnetz anzuschließen.

Die erforderlichen Anschlüsse sind spätestens 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn fertig zu stellen.

Während der Veranstaltung findet gemeinsam mit dem Geschäftsführer/Marktmeister eine Kontrolle auf nicht genehmigte Stromentnahme statt.

Am 27.12.2010 ist von jeder Abnahmestelle der Zählerstand zu entnehmen und diese dem Geschäftsführer am gleichen Tag zu übergeben. Am 31.12.2010 erfolgt seitens der Elektro – Firma die Übergabe des Endzählerstandes an den Geschäftsführer.

Die Abmeldung der zusätzlichen Elektroanschlüsse hat bis zum 07.01.2011 zu erfolgen. Zur Abdeckung möglicher Schäden im Rahmen des Elektroprojekts hat der Auftragnehmer bei Vertragsabschluss eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

Sicherung der Leitungen

Verlegte Elektroleitungen sind zur Vermeidung von Unfällen zu sichern. Leitungen, die Gehwege oder Straßen überqueren, sind nach Absprache mit dem Veranstalter in einer Höhe von min. 4 m über der Straße zu führen, oder behindertengerecht als Übergang am Boden zu sichern. Es sind ca. 25 - 30 Übergänge im Veranstaltungsbereich herzustellen.

Reparaturbereitschaft

Die Elektro – Firma gewährleistet durch einen Stand – by – Techniker die sofortige Behebung von Störungen während der Veranstaltung. Vor Ort Bereitschaft: Freitag, Sonnabend und Sonntag zu den Öffnungszeiten. In der Woche von Montag bis Donnerstag ist ein Techniker telefonisch erreichbar und hat nach einem Anruf zur Reparatur spätestens 20 min vor Ort zu sein.

Es ist ein Tagebuch zu führen und nach Beendigung der Veranstaltung dem GF zu übergeben.

Für beschriebene Leistungen ist Festpreisangebot für die Jahre 2010 – 2012 zu unterbreiten.

Grundlage bilden die Anschlusswerte, sowie die Vorgaben des Jahres 2010.

Für anfallende zusätzlichen Arbeiten, die nicht Bestandteil des Vertrages sind, ist im Angebot ein fester Stundensatz anzugeben.

Für Fragen bezüglich der Elektroversorgung des Weihnachtsmarktes 2010 steht der GF Weihnachtsmarkt GmbH zur Verfügung.